



Управление государственного жилищного надзора  
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,  
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18  
сайт: [www.ugzhn-kchr.ru](http://www.ugzhn-kchr.ru)  
e-mail: [gzhn-kchr@mail.ru](mailto:gzhn-kchr@mail.ru)

г. Черкесск  
*(место составления акта)*

«20» сентября 2017 г.  
*(дата составления акта)*

16 час. 00 мин.  
*(время составления акта)*

АКТ ПРОВЕРКИ  
Управления государственного жилищного надзора  
Карачаево-Черкесской Республики  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 353

По адресу/адресам: г. Черкесск, ул. Партизанская, 91  
*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения начальника Управления государственного жилищного надзора КЧР № 390 от 19.09.2017 г. Таушунаева Х-М. Я.  
*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Глобус» (ООО УК «Глобус»)  
*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«20» сентября 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_  
*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 1 день – 20.09.2017 г.  
*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: Управлением государственного жилищного надзора КЧР  
*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 19.09.2017 г. главный инженер ООО УК «Глобус» Rogozin O.B.

*(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

исполн  
[Handwritten signature]

Лицо(а), проводившее проверку: Дрога Анастасия Юрьевна – начальник отдела жилищного надзора  
Управления государственного жилищного надзора КЧР

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали: Рогозин О.В. – главный инженер ООО УК «Глобус»

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

*(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)*

**выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

**нарушений не выявлено:**

20 сентября 2017 г. в период времени с 14 час.30 мин. до 15 час. 30 мин. при проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения начальника Управления государственного жилищного надзора КЧР от 19.09.2017 г. № 390 с целью проверки исполнения лицензиатом ООО УК «Глобус» мероприятий (работ) по устранению нарушений, обозначенных в предписании к акту № 296 от 14.08.2017 г.

В ходе проверки исполнения требований, содержащихся в предписании к акту № 296 от 14.08.2017 г. по адресу: г. Черкесск, ул. Партизанская, 91 установлено, что предписание исполнено, а именно:  
П.1 – выполнили ремонтные работы и восстановили освещение при входе в МКД.

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

*(подпись проводящего)*

*(подпись уполномоченного представителя юридического лица)*



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
*(подпись проверяющего)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ А.Ю. Дрога

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

« 20 » 09 \_\_\_\_\_ 2017 г.  
\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
*(подпись)*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)*