



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 130 от 28.04.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"28" апреля 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищного хозяйства №2»
(ООО «УЖХ №2»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917018859 ОГРН 1110917002129
(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Фабричная, 212
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Фабричная, д. 107
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «УЖХ №2»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Фабричная, 212, тел. 20-08-28
(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация
(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун. услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Поставить защитные элементы в местах водоприемных воронок и вентиляционных воздухопроводов на крыше второго, третьего подъездов.	15.06.2017
2.	Выполнить ревизию кровельного покрытия над 2 и 3 подъездами	15.06.2017
3.	Выполнить ревизию системы внутреннего водоотвода во 2 и 3 подъездах	15.06.2017
4.	Выполнить частичный ремонт на 4,5 этажах во 2 и 3 подъездах	01.08.2017
5.	Выявить и устранить причину, по которой не работает стояк полетенцесушителей, проходящий через помещение ванных комнат.	01.07.2017

Трунда

6.	ООО «УЖХ № 2» проинформировать ООО «Тепловые сети» о несоответствии качества теплоносителя, подаваемого в многоквартирный дом для обеспечения нормативной температуры горячей воды, установленной п.2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09.	01.06.2017
----	--	------------

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на 2-х листах.


Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 **в установленные предписанием сроки.**

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела
жилищного надзора Управления
государственного жилищного надзора КЧР



(подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) «28» апреля 2017 г.

мастер ПУ ООО «УЖХ №2» Лефтерова К.Д.

(должность, Ф.И.О., подпись)