



**Управление государственного жилищного надзора  
Карачаево-Черкесской Республики**

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,  
18  
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-

сайт: [www.ugzhn-kchr.ru](http://www.ugzhn-kchr.ru)  
e-mail: [gzhn-kchr@mail.ru](mailto:gzhn-kchr@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 355 от 20.09.2017 г.**

г. Черкесск  
*(место составления)*

"20" сентября 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищного хозяйства №1»  
(ООО «УЖХ №1»)

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)*

*(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)*

ИНН 0917018866

ОГРН 1110917002118

*(для юридического лица)*

расположенного (проживающего) по адресу 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Магазинная, д. 28  
*(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)*

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Интернациональная, 10  
*(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)*

Обслуживающая организация ООО «УЖХ 1»

*(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)*

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Магазинная, 28, тел. 20-08-28

*(наименование, адрес, № телефона)*

Категория нарушителя управляющая организация

*(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммуна. услуг)*

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Восстановить оклеенную гидроизоляцию козырьков над входами в подъезды многоквартирного дома № 10 по ул. Интернациональной (в том числе очистка изолируемой поверхности от мусора).	20.10.2017
2.	Выполнить смену стёкол в деревянных переплётках.	04.10.2017
3.	Выполнить устройство асфальтобетонного покрытия отмостки	20.11.2017
4.	Выполнить ревизию системы наружного водоотвода.	04.10.2017
5.	Выполнить обрезку деревьев.	20.10.2017
6.	Обеспечить своевременную уборку придомовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Интернациональной	27.09.2017

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в установленные предписанием сроки.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела  
жилищного надзора Управления  
государственного жилищного надзора КЧР



(подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

---

---

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 20 » 09 2017 г.

мастер ПУ ООО «УЖХ №1» Усенко В.С.

(должность, Ф.И.О., подпись)

