



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
18
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-

сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 361 20.09.2017 г.

«20» сентября 2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищного хозяйства №1»
(ООО «УЖХ №1»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917018866

(для юридического лица)

ОГРН 1110917002118

расположенного (проживающего) по адресу 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Магазинная, д. 28
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, д. 52
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «УЖХ №1»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Магазинная, 28, тел. 20-08-28
(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация
(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммуна. услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Внести в план работы на 2018 год ремонт подъезда №10 дома №52 по ул. Ленина	30.12.2017
2	Установить крышку на электрораспределительный ящик, установленный на 5 этаже в 10 подъезде.	27.10.2017
3	Провести ревизию электропроводки в 10 подъезде	20.10.2017
4	Очистить от мусора и восстановить козырек над входом в 10 подъезд	01.11.2017
		01.11.2017

	газопроводную трубу, которая проходит по фасаду дома по ул. ул. Ленина, 52.	
7.	Выполнить ревизию кровельного покрытия. Устранить течь над 10 подъездом	01.11.2017

Примечания. 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на 2-х листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в установленные предписанием сроки.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела
Управления государственного
жилищного надзора КЧР




(подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 20 » 09 _____ 2017г.

мастер ПУ ООО «УЖХ №1» Усенко В.Н.



(должность, Ф.И.О., подпись)