



**Управление государственного жилищного надзора  
Карачаево-Черкесской Республики**

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,  
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18  
сайт: www.ugzhn-kchr.ru  
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 468 от 08.11.2017 г.**

г. Черкесск  
*(место составления)*

"08" ноября 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» (ООО «Промстройсервис»)  
*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)*

*(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)*

ИНН 0919045625 . ОГРН 1070919000206

*(для юридического лица)*

расположенного (проживающего) по адресу г. Карачаевск, ул. Эркенова, д. 5,  
*(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)*

Адрес объекта инспектирования г. Карачаевск, ул. Ленина д. 54  
*(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)*

Обслуживающая организация ООО «Промстройсервис»  
*(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)*

г. Карачаевск, ул. Эркенова, д. 5,  
*(наименование, адрес, № телефона)*

Категория нарушителя управляющая организация  
*(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун. услуг)*

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	ООО «Промстройсервис» проинформировать МУП «Водоканал» г. Карачаевск о ненадлежащем обеспечении водоотведения из внутридомовых сетей мкд по ул. Ленина, 54 в г. Карачаевске, об устранении имеющихся подпоров в канализационных колодцах наружной системы канализации.	15.11.17
2.	Произвести откачку воды из подвального помещения в мкд по ул. Ленина, 54 в г. Карачаевске. Произвести ревизию инженерных сетей в подвальной части здания многоквартирного дома по выявлению протечек и неисправностей	17.11.2017

Исполнено

обеспечить прогрев стояков и отопительных приборов в многоквартирном доме №54 по ул. Ленина в г. Карачаевске.

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на \_\_\_ листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в установленные предписанием сроки.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела  
жилищного надзора Управления  
государственного жилищного надзора КЧР -



Дрога А.Ю.

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

---

---

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 08 » 11 2017 г.

ген. Директор ООО «Промстройсервис» Кубанова З.А.

  
(должность, Ф.И.О., подпись)