



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 481 от 10.11.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"10" ноября 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищного хозяйства №1»
(ООО «УЖХ №1»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917018866 ОГРН 1110917002118
(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 369001 КЧР г. Черкесск, ул. Магазинная, 28
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ворошилова, д. 8
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «УЖХ №1»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Магазинная, 28, тел. 20-08-28
(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация
(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммуна. услуг)

| № п/п | Мероприятия (работы) по устранению нарушений | Сроки исполнения |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Выполнить ревизию и устранить нарушения в системах теплоснабжения и обеспечить прогрев стояков и отопительных приборов в многоквартирном доме №8 по ул. Ворошилова | 01.12.2017 |
| 2. | Проинформировать ООО «Тепловые сети» о необходимости обеспечить бесперебойную поставку теплоносителя на границу эксплуатационной ответственности многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 8 | 01.12.2017 |

| | | |
|----|---|------------|
| | нормируемой температуры в водоразборных точках не ниже 60°C и не выше 75°C. | |
| 3. | Обеспечить регулярную уборку придомовой территории | 01.12.2017 |

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть, 2. При продолжении таблицы (указать) – на 2-х листах

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 **в установленные предписанием сроки.**

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и **ч. 24 ст. 19.5** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела
жилищного надзора Управления
государственного жилищного надзора КЧР



(подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 10 » 11 2017 г.

мастер ПУ ООО «УЖХ №1» Усенко В.С. Усенко
(должность, Ф.И.О., подпись)