



**Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики**

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18, 26-06-44
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 20
об административном правонарушении

«07» июня 2017 г.
13 час. 40 мин.

г. Черкесск
(место составления)

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях мною, Дрога А.Ю., начальником отдела жилищного надзора Управления государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики

(фамилия, имя, отчество и должность лица, составившего протокол)

Составлен настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.24 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: КЧР, Зеленчукский район, ст. Сторожевая-2, ул. Горная, 21.

Административное правонарушение выразилось в следующем:

07 июня 2017 г. в период времени с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. при проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя начальника Управления государственного жилищного надзора КЧР от 02.06.2017 г. № 209 с целью проверки исполнения лицензиатом ООО «ГУЖФ» предписания к акту № 104 от 11.04.2017 г. выявлено, что лицензиатом ООО «ГУЖФ» предписание к акту № 104 от 11.04.2017г. не исполнено в полном объеме, а именно не исполнены следующие пункты предписания:

Не исполнен пункт 1 предписания, которым было предусмотрено в срок до 21.04.2017 года выявить и устранить места протечки кровли над вторым подъездом кв.28, 29.

Не исполнен пункт 2 предписания, которым было предусмотрено в срок до 01.06.2017 года выполнить ревизию электрощитовых шкафов в коридорах, установить замки.

Не исполнен пункт 3 предписания, которым было предусмотрено в срок до 01.06.2017 года выполнить частичный ремонт 4 и 5 этажа во 2 подъезде.

Не исполнен пункт 4 предписания, которым было предусмотрено в срок до 01.05.2017 года выполнить ревизию внутреннего водостока. Устранить течь.

Не исполнен пункт 5 предписания, которым было предусмотрено в срок до 01.05.2017 года выполнить частичный ремонт оголовков вентиляционных каналов.

При этом должностным лицом

07.06.2017

подразделения «Ставропольский» ООО «Главное управление жилищным фондом» Тера Сергеем Евгеньевичем не было принято должных мер по обеспечению исполнения пунктов 1,2,3,4,5 предписания к акту № 104 от 11.04.2017 г. в установленный срок.

Сведения о правонарушителе:

1. наименование юридического (должностного, физического) лица руководителем обособленного подразделения «Ставропольский» ООО «ГУЖФ» Тера Сергеем Евгеньевичем, 22.01.1984 года рождения, уроженец гор. Буй, Костромской области, паспорт 0704 № 352752, выданный ОВД Новоалександровского района Ставропольского края, 28.08.2004 г.

2. адрес, (место регистрации) 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.204А.

3. место работы ООО «ГУЖФ» телефон 89383510525

4. банковские реквизиты:

р/с № _____ к/с № _____
банк _____
БИК _____ ИНН _____

5. иные сведения _____

Объяснение лица (законного представителя), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а также объяснение причин невыполнения в срок законного предписания должностного лица от «___» _____ 20__ г. № _____ об устранении нарушений Законодательства (в случае выдачи такого предписания) не согласно, работы пока не выполнены

С содержанием настоящего протокола ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены.

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении _____

Должностное лицо, Управления
государственного жилищного надзора КЧР

А.Ю. Дрога

Лицо, (законный представитель)
в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении

С.Е. Тера

(отказ от подписи фиксируется)

(подпись)

сведения о вручении копии протокола