



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 183 от 07.06.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"07" июня 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Главное управление жилищным фондом»
(ООО «ГУЖФ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 7704307993 ОГРН 1157746180305
(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, стр. 3

(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования КЧР, Зеленчукский район, ст. Сторожевая-2, ул. Горная, 21
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «ГУЖФ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, стр. 3

(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация

(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун.услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Выявить и устранить места протечки кровли над вторым подъездом кв. 28,29.	15.06.2017
2.	Выполнить ревизию электрощитовых шкафов в коридорах, установить замки.	01.07.2017
3.	Выполнить частичный ремонт 4 и 5 этажа во 2 подъезде	01.09.2017
4.	Провести ревизию внутреннего водостока. Устранить течь.	01.07.2017
5.	Выполнить частичный ремонт оголовков вентиляционных каналов.	01.07.2017

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на 2-х листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в установленные предписанием сроки.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела жилищного надзора
Управления государственного
жилищного надзора КЧР



А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) «08» 06 2017г.

руководитель ОП «Ставропольский» ООО «ГУЖФ» Тера С.Е.
(должность, Ф.И.О., подпись)

