



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 486 от 14.11.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"14" ноября 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» (ООО «Промстройсервис»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0919045625 - ОГРН 1070919000206

(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу г. Карачаевск, ул. Эркенова, д. 5,
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования г. Карачаевск, ул. Ленина д. 19
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «Промстройсервис»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

г. Карачаевск, ул. Эркенова, д. 5,
(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация
(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммуна услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Произвести откачку воды из подвального помещения в мкд по ул. Ленина, 19 в г. Карачаевске. Произвести ревизию инженерных сетей в подвальной части здания многоквартирного дома по выявлению протечек и неисправностей	24.11.2017
2.	Выполнить ревизию и устранить нарушения в системах теплоснабжения и обеспечить прогрев стояков и отопительных приборов в многоквартирном доме №19 по ул. Ленина в г. Карачаевске.	01.12.2017

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 **в установленные предписанием сроки.**

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела
жилищного надзора Управления
государственного жилищного надзора КЧР




Дрога А.Ю.

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 14 » 11 _____ 2017 г.

ген. Директор ООО «Промстройсервис» Кубанова З.А.



(должность, Ф.И.О., подпись)