



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 295 от 01.12.2016г.

г. Черкесск
(место составления)

"01" декабря 2016 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищного хозяйства № 2
(ООО «УЖХ № 2»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917018859

(для юридического лица)

ОГРН 1110917002129

расположенного (проживающего) по адресу 369000, г. Черкесск, ул. Фабричная, д.212

(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Парковая, 3

(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «УЖХ № 2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Фабричная, д.212, т. 20-08-28

(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация

(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун.услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	ООО «УЖХ № 2» выявить и устранить причину недогрева стояков и отопительных приборов в квартирах №28, № 37, № 39, № 58, № 60 № 8, № 10 и других квартирах, расположенных в многоквартирном доме по ул. Парковой, 3, при этом провести ревизию запорной арматуры на стояках, проходящих через помещения квартир, расположенных в мкд и в случае необходимости произвести замену запорной арматуры.	09.12.2016 г.

ия: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на _____ листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в сроки установленные предписанием.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в _____ экземплярах.

Предписание выдал: Выявить и устранить причину недогрева отдельных стояков и отопительных приборов в квартирах многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 8.

Консультант отдела жилищного надзора Управления
государственного жилищного надзора КЧР



(подпись)

Р. Р. Сатучиев

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 09 » 11 2016г.

Мастер производственного участка ООО «УЖХ № 2» Браткова С. Г. Браткова