



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 365 от 30.12.2016 г.

г. Черкесск
(место составления)

"30" декабря 2016 г.

Выдано Открытому акционерному обществу «Карачаевск-Теплоэнерго» (ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0919003505 ОГРН 1120919000564
(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 369200, КЧР, г. Карачаевск, ул. Курджиева, 1

(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369200, КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 19

(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

369200, КЧР, г. Карачаевск, ул. Курджиева, 1, тел. (878) 792-33-33

(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя поставщик коммунальных услуг

(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммуналь.услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	совместно с представителями мэрии Карачаевского ГО и управляющей организацией, провести поквартирный обход для выявления несанкционированных перепланировок системы отопления.	31.05.2017

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на _ листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или

принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, каб. 346 **в срок до «31» мая 2017 г.**

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела лицензионного контроля
Управления государственного
жилищного надзора КЧР




(подпись)

Р.Р. Сатучиев

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) «30» декабря 2016г.

И. о. главного инженера ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» Джанкезов А.Д. 

(должность, Ф.И.О., подпись)