



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 24 от 08.02.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"08" февраля 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищного хозяйства №2»
(ООО «УЖХ №2»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917018859

ОГРН 1110917002129

(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Фабричная, 212
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Лободина, д. 74
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «УЖХ №2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Фабричная, 212, тел. 20-08-28

(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация

(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун.услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Восстановить гидроизоляционный слой козырьков над подъездами многоквартирного дома № 74 по ул. Лободина.	01.03.2017
2.	Выполнить ревизию системы наружного водоотвода.	01.03.2017
3.	Выполнить текущий ремонт подъездов многоквартирного дома № 74 по ул. Лободина.	01.05.2017
4.	Выполнить ревизию оконных блоков, рамы и оконных приборов.	01.03.2017
5.	Обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию трубопроводов.	01.03.2017

Юридич. лиц. 08.02.2017

6.	Выполнить текущий ремонт цокольной части здания, восстановить штукатурный и окрасочный слой.	15.04.2017
7.	Обеспечить освещение в подвальном помещении, выполнить ревизию электропроводки в подвале.	01.03.2017
8.	Обеспечить своевременную уборку придомовой территории многоквартирного дома № 74 по ул. Лободина	01.03.2017

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на 2-х листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 **в установленные предписанием сроки.**

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела
жилищного надзора Управления
государственного жилищного надзора КЧР


 (подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) «08» 02 2017 г.

мастер ПУ ООО «УЖХ №2» Лефтерова К.Д.

(должность, Ф.И.О., подпись)