



**Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики**

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18

сайт: www.ugzhn-kchr.ru

e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

*получено
08.02.2017
И. Зиссер*

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 25 от 08.02.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"08" февраля 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Глобус» (ООО УК «Глобус»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917009036

ОГРН 1070917004949

(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 369000, КЧР, г. Черкесск, пер. Майский, 6

(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 8

(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО УК «Глобус»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

369000, КЧР, г. Черкесск, пер. Майский, 6, тел. 23-67-53

(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация

(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун.услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Выполнить текущий ремонт цокольной части здания, восстановить штукатурный и окрасочный слой.	15.04.2017 г.
2.	Обеспечить освещение в подвальном помещении, выполнить ревизию электропроводки в подвале.	06.03.2017
3.	Выполнить ревизию инженерных сетей подвальной разводки дома и ревизию запорно-регулирующей арматуры.	06.03.2017
4.	Обеспечить чистоту спусков в подвал и подвального помещения.	06.03.2017
5.	Произвести дератизацию и дезинсекцию подвального помещения.	15.03.2017

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на 2-х листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или


принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в сроки установленные настоящим предписанием.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела жилищного надзора
Управления государственного
жилищного надзора КЧР




(подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 08 » 08 2017г.

мастер ООО УК «Глобус» Зверькова И.М.



(должность, Ф.И.О., подпись)