



**Управление государственного жилищного надзора  
Карачаево-Черкесской Республики**

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,  
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18  
сайт: [www.ugzhn-kchr.ru](http://www.ugzhn-kchr.ru)  
e-mail: [gzhn-kchr@mail.ru](mailto:gzhn-kchr@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 03 от 13.01.2017г.**

г. Черкесск  
(место составления)

"13" января 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищного хозяйства № 1  
(ООО «УЖХ № 1»)

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)*

*(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)*

ИНН 0917018866

*(для юридического лица)*

ОГРН 1110917002118

расположенного (проживающего) по адресу 369000, г. Черкесск, ул. Магазинная, 28

*(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)*

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Октябрьская, 21

*(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)*

Обслуживающая организация ООО «УЖХ № 1»

*(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)*

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Магазинная, 28, т. 20-08-28

*(наименование, адрес, № телефона)*

Категория нарушителя управляющая организация

*(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун. услуг)*

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Выявить и устранить места протечки кровли данного МКД.	15.02.2017 г.
2.	Восстановить целостность кирпичной кладки парапетной части данного МКД.	15.05.2017 г.
3.	Выполнить ремонт двери выхода на кровлю.	15.02.2017 г.
4.	Выполнить частичный косметический ремонт первого подъезда, устранить следы протечки кровли в потолочной части пятого этажа первого подъезда.	01.03.2017 г.

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на \_\_\_\_\_ листах.


Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в сроки установленные предписанием.

**Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Составлено в \_\_\_\_\_ экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела лицензионного контроля Управления государственного жилищного надзора КЧР



(подпись)

Р.А. Байкулов

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 13 » января 2017г.

Мастер производственного участка ООО «УЖХ № 1» Усенко Виктория Николаевна  
(должность, Ф.И.О., подпись)

