



**Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики**

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 55 от 09.03.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"09" марта 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Первое Жилищно-Коммунальное
Управление» (ООО «Первое ЖКУ»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917010070 ОГРН 1080917000020
(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Гутякулова, 2 в
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Демиденко, д. 93 А
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «Первое ЖКУ»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Гутякулова, 2 в тел. 23-61-00
(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация
(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун. услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	ООО «Первое ЖКУ» проинформировать ООО «Тепловые сети» о несоответствии качества теплоносителя, подаваемого в многоквартирный дом для обеспечения нормативной температуры горячей воды, установленной п.2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09	01.04.2017 г.
2.	Обеспечить освещение в подвальном помещении, выполнить ревизию электропроводки в подвале.	15.04.2017
3.	Обеспечить чистоту спусков в подвал и подвального помещения.	15.04.2017
4.	Обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию трубопроводов.	15.04.2017
5.	ООО «Первое ЖКУ» провести техническое обслуживание вводного газопровода, окрасить газопроводную трубу, которая проходит по фасаду дома.	15.04.2017

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на 2-х листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 **в сроки установленные настоящим предписанием.**

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела жилищного надзора
Управления государственного
жилищного надзора КЧР




(подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 09 » 03 2017г.

мастер ООО «Первое ЖКУ» Апсова Е.М. 

(должность, Ф.И.О., подпись)