



**Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики**

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ к акту № 56 от 09.03.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"09" марта 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищного хозяйства №1»
(ООО «УЖХ №1»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917018866 ОГРН 1110917002118
(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Магазинная, д. 28
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Гагарина, д. 26
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «УЖХ №1»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Магазинная, 28, тел. 20-08-28
(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя управляющая организация
(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун. услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	Выполнить ревизию и устранить нарушения в системах теплоснабжения и обеспечить прогрев стояков и отопительных приборов в многоквартирном доме №26 по ул. Гагарина	01.04.2017г.
2.	Выявить и устранить причину некачественного предоставления услуги горячего водоснабжения в многоквартирном доме №26 по ул. Гагарина.	01.04.2017г.
3.	Обеспечить освещение в подвальном помещении, выполнить ревизию электропроводки в подвале.	27.03.2017г.
4.	Обеспечить чистоту спусков в подвал и подвального помещения.	27.03.2017г.

Болуагаев

5.	Обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию трубопроводов.	27.03.2017г.
6.	Обеспечить рециркуляцию горячего водоснабжения	15.04.2017г.
7.	Восстановить температурный шов здания	01.04.2017г.
8.	Выполнить ревизию инженерных сетей подвальной разводки дома и ревизию запорно-регулирующей арматуры. Устранить течь	27.03.2017г.

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на 2-х листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в установленные предписанием сроки.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:

Начальник отдела
Управления государственного
жилищного надзора КЧР



(подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 9 » 05 2017г.

мастер ООО «УЖХ №1» Усенко В.Н.

(должность, Ф.И.О., подпись)

