



Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 к акту № 85 от 30.03.2017 г.

г. Черкесск
(место составления)

"30" марта 2017 г.

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (ООО «Тепловые сети»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

(если привлекается должностное лицо – обязательно указывается его должность)

ИНН 0917021650 ОГРН 1120917002722
(для юридического лица)

расположенного (проживающего) по адресу 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, д. 11
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

Адрес объекта инспектирования 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Гутякулова, 20
(почтовый индекс, район, город, улица, № объекта)

Обслуживающая организация ООО «Первое ЖКУ»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Гутякулова, 2 «В»
(наименование, адрес, № телефона)

Категория нарушителя поставщик коммунальных услуг
(управляющая организация, собственник, организация осущ. содержание и ремонт здания, поставщик коммун. услуг)

№ п/п	Мероприятия (работы) по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	2	3
1.	ООО «Тепловые сети» обеспечить бесперебойную поставку теплоносителя на границу эксплуатационной ответственности многоквартирного дома по ул. Гутякулова, 20 в г. Черкесске надлежащего качества исходя из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках не ниже 60°C и не выше 75°C.	07.04.2017г.

Примечания: 1. Пустые строки – прочеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) – на __ листах.

Информацию об исполнении настоящего предписания (отдельных его пунктов) с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполненных работ или принятых мер по устранению нарушений, либо ходатайство о продлении срока исполнения

Справочный лист
№ 1
04.04.2017г.

настоящего предписания (отдельных его пунктов) с указанием обоснованных причин невозможности устранения нарушений в предписанные сроки необходимо представить в **Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики** по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, к. 346 в сроки установленные предписанием

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Составлено в 2-х экземплярах.

Предписание выдал:


Начальник отдела жилищного надзора
Управления государственного жилищного надзора КЧР


(подпись)

А.Ю. Дрога

Запись о несогласии (об отказе получить предписание)

Копия настоящего Предписания вручена (получена) « 30 » марта 2017 г.


(должность, Ф.И.О., подпись)